

Industrijski aparati i fina obrada metala
- Mursko Središće d.o.o.
Slatine22
40315 Mursko Središće

Broj nabave: 2/2016 - Radovi

Predmet nabave: Izgradnja proizvodne hale i nadstrešnice

Predmet: Pojašnjenje Dokumentacije za nadmetanje

Sukladno točki 1.7. Dokumentacije za nadmetanje (Objašnjenja i izmjene dokumentacije za nadmetanje) Naručitelj objavljuje objašnjenje dokumentacije za nadmetanje te ih stavlja na raspolaganje na isti način i na istoj internetskoj stranici kao i osnovnu dokumentaciju (www.iaf.hr).

Gospodarski subjekt je za vrijeme roka za dostavu ponuda zahtijevao dodatne informacije i pojašnjenja vezana uz dokumentaciju za nadmetanje u predmetnom postupku nabave.

Naručitelj dostavlja pojašnjenje i odgovore kako slijedi:

1. Pitanje gospodarskog subjekta:

1. BETONSKI I AB RADOVI

U Poz. 6 betoniranje donje betonske podloge deb 10,00 cm betonom C 16/20, postoje dvije količine za isti rad m³ 27,00 i m² 270,00 koju trebamo nuditi?

Odgovor Naručitelja:

Uvidom u stavke troškovnika utvrdili smo da se je potrebno ponuditi samo količinu od 27 m³.

2. Pitanje gospodarskog subjekta:

2. Po projektu tlocrt prizemlja predviđene su dvije čelične podne rešetke 1x kod bravarskih radova POZ 7 (04,0x17,50)+(0,40x4,00) m, a isto se i traži kod hidroinstalacija B instalacija vodovoda i kanalizacije unutar građevine -3.00 kanalizacija POZ 3.04 l 4,0 m i l 16,70.

Pitanje glasi treba ponuditi oba dvije POZ ili je jedna višak-koja?

Odgovor Naručitelja:

Uvidom u stavke troškovnika utvrdili smo da se radi o istim čeličnim podnim rešetkama. Ponuditelji su obvezni ponuditi stavku u troškovniku hidroinstalacija B - instalacija vodovoda i kanalizacije unutar građevine -3.00 kanalizacija - POZ 3.04 - Dobava i montaža LINIJSKE podne rešetke.

3. Pitanje gospodarskog subjekta:

3. U poglavlju 6 odnosno 6.4 piše da alternativne ponude nisu dopuštene, a vi tražite kod izolaterskih radova POZ 2 alternativu za m² m² 20,00 isto to tražite kod 2.1 limarski radovi POZ 1b m² 270,00.

Pitanje je što ponuditi izolaterski 2a ili 2b te 2.1 limarski 1a ili 1b.

Projekt: „Fini međimurski metal – uvođenje nove tehnologije obrade“

Odgovor Naručitelja:

U oba slučaja Naručitelj je ponuditeljima ostavio mogućnost da odabere varijantu izvedbe (a ili b). Ovdje se ne radi o alternativnoj ponudi jer je troškovnikom točno definirano što je ponuditelj obvezan ponuditi, tj. nije u mogućnosti ponuditi svoje alternativno rješenje. Ponuditelj u troškovniku upisuje cijenu za stavku koju će ponuditi (izvesti), a drugu stavku ostavlja praznu.

Slijedom navedenog utvrđeno je da postoji potreba za ispravak Priloga VI – Troškovnika kako slijedi:

- *Kod troškovnika Građevinsko-obrtničkih radova – 1.2. Betonski i AB radovi – točka 6. (Betoniranje donje bet. podloge deb. 10,0 cm betonom C 16/20, ispod arm.bet.podne ploče hale i bazena, sa zaglađivanjem površine za nanošenje hidroizolacije), izbrisana je stavka 270m².*
- *Kod troškovnika Građevinsko-obrtničkih radova - 2.3. Bravarski radovi izbrisana je stavka 7 - Izrada, dobava i montaža čelične, toplo pocinčane poro rešetke u okviru, koja se postavlja na ugrađeni okvir iz prethodne stavke -kanal.*

Sukladno točki 1.7. Dokumentacije za nadmetanje Naručitelj ispravlja Prilog VI – Troškovnik (izmjena od 1.12.2016.) te ga stavlja na raspolaganje gospodarskim subjektima na internetskoj stranici www.iaf.hr.

U Murskom Središću, 1. 12. 2016.

za Naručitelja:
Dražen Bobičanec, direktor



INDUSTRIJSKI APARATI I FINA
OBRADA METALA d.o.o.
HR - 40315 MURSKO SREDIŠĆE
Tel.040/ 544 450, fax:040/ 544 460
www.iaf.hr 